

1

4999 6



1
18/10/20

पत्रांक : 221 / एस0टी0-मु0वि0अ0 / 2020

दिनांक : 17-10-20

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फिरोजाबाद।

अधशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग फिरोजाबाद द्वारा निम्न विद्यालय के भवन की जांच निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की गई है।

क्र0	विद्यालय का नाम व पता	जांच आख्या का पत्रांक
1	नरसिंह ग्लोबल एकेडमी, सिरसागंज	पत्रांक 1942 दिनांक 25-8-2020

अतः उक्त जांच आख्या मूलरूप में संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

17/10/2020
(नेहा जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

15	क्या एक गलत है जोकि इन भवन में जोड़ में मूल्य 100000000 से अधिक है और जोड़ में 100000000 से अधिक है
16	क्या भवन की छतों में जोड़ का जोड़कल प्रती 2000000 है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अंतर्गत जोड़कल प्रती 2000000 है
18	क्या भवन में उचित प्लान पर अभियन्ता द्वारा कार्य है
19	क्या भवन में विद्युत लाय बोल्टिंग कार्य की मूल्य 10000000 है
20	क्या भवन में विद्युत की लाई बोल्टिंग कार्य की मूल्य 10000000 है
21	क्या भवन में विद्युत की लाई बोल्टिंग कार्य की मूल्य 10000000 है

उपरोक्त किया जाने के कि उचित प्लान पर कार्य किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

दा माजिल / प्रथम तल (भूतल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा एवं मजबूती सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	क्या भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग मी0
3	क्या भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है?	हाँ।
4	क्या भवन का आरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का संकलन है?	हाँ।
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	3.70 मी0
6	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है।	हाँ
7	क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है।	नहीं।
8	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें/छतों ठीक है।	हाँ
10	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्स से न्यूनतम 3.60मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 3.00मी0) है?	4.20 मी0
11	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ड्रीवाल) गेट की चौड़ाई 6मी0 एवं ऊँचाई 4.50मी0 है?	हाँ
12	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्स क्षेत्रफल का न्यूनतम 1 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ियों का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
13	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
14	क्या कक्षा के दरवाजों को न्यूनतम मापें (चौड़ाई 1मी0, ऊँचाई 2मी0) है?	हाँ
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1500एम0एम0 ट्रेड 300एम0एम0 और राइजर 150एम0एम0 है?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों से जीने को अधिकतम दूरी 22.50मी0 है?	हाँ
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यन्त्र लगाये हैं?	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत लो वोल्टेज लाईन की न्यूनतम बर्टिकल ऊँचाई 2.50 मी0 एवं होरीजोन्टल दूरी 1.20 मी0 है?	हाँ
20	क्या भवन में विद्युत की हाई बोल्टेज लाईन (11000 वोल्टेज कया अधिक) की न्यूनतम बर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी0 एवं होरीजोन्टल दूरी 2 मी0 है?	11000 वोल्टेज की लाईन नहीं जा रही है।
21	क्या पुरानी विद्युत वाइरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्का सामग्री द्वारा बनाये गये हैं?	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि नरसिंह ग्लोबल एकेडमी सिरसागंज फिरोजाबाद भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन प्रथम दृष्टया भूकम्प निरोधी प्रतीत होता है।

24/08/2020
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
फिरोजाबाद

24/08
अध्यक्ष अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
फिरोजाबाद